




Unbedenklichkeitsbescheinigung selbsttätig wirkende Schaltstelle (SMA Grid Guard)

Gültig für die nachfolgende Wechselrichterfamilie SUNNY TRIPOWER:
STP 8000TL-10/10000TL-10/12000TL-10/15000TL-10/17000TL-10



Fachausschuss Elektrotechnik Prüf- und Zertifizierungsstelle
Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17/ PI/Ste
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 221 3778-6322
Datum: 04.02.2011


Unbedenklichkeitsbescheinigung 11002 (Prüfschein)

Erzeugnis:	Selbsttätig wirkende Schaltstelle (ENS)
Typ:	SMA grid guard Version 4
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheits-schnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspan-nungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der Wechselrichterfamilie Sunny Tripower: STP 17000TL-10, STP 15000TL-10, STP 12000TL-10, STP 10000TL-10, STP 8000TL-10
Prüfgrundlagen:	„Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeu-gungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz.“

Das in der KW 42, 2009 mit Bericht Az. UB.010.17/06-122 geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung gel-tenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Ver-wendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2014


- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle