



Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle
50968 Köln

POWER-ONE ITALY SPA
Via San Giorgio 642
52028 Terranuova
Bracciolini, AR, Italy

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wg
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Telefon: +49 221 3778-6312
Fax: +49 221 3778-6322
E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.de
Datum: 14.12.2009

Unbedenklichkeitsbescheinigung 09020 (Prüfschein)

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Freischaltstelle (ENS)
Typ: Aurora PVI-DE
Bestimmungsgemäße Verwendung: Selbsttätig wirkende, dem EVU unzugängliche Schaltstelle, als Ersatz für eine jederzeit dem EVU zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.
Die ENS ist integrierter Bestandteil der Photovoltaik-Wechselrichter:
PVI-5000
PVI-6000
Prüfgrundlagen: „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigen-
DIN V VDE V 0126-1-1: erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“.
2006-02

Das mit Prüfbericht 2.04.00389.1.0 vom 14.06.2006 Arsenal, Wien geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2014

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle